

« 18 » 06 2026 г.

АКТ

О проведении наладки режимов тепловой энергии и (или) теплоносителя оборудования теплового пункта (узла), внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок

Потребитель: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 40"

(наименование организации)

Адрес объекта: г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 1

Комиссия в составе:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Завхоз | Исламгулова С.А. |
| (Ф.И.О., должность, организация) | |
| 2. Начальник ПТО АО «УТС» | Васильев С.А. |
| (Ф.И.О., должность, организация) | |
| 3. Старший мастер СГЭ АО «УТС» | Маркина М.А. |
| (Ф.И.О., должность, организация) | |

Провела проверку наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем объекта Потребителя.

На основании результатов контроля в течение предыдущего отопительного периода гидравлического и температурного режимов тепловых сетей и теплопотребляющих установок Потребителя отклонения

не выявлены/выявлены (подчеркнуть нужное).

Корректировка диаметров сопел элеваторов, дроссельных диафрагм, распределение теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием в соответствии с рекомендациями теплоснабжающей организации **требуется/не требуется/проведены** (подчеркнуть нужное).

	не предусмотрены проектом	в наличии, наладка проведена	опломбированы
Автоматические регуляторы системы горячего водоснабжения	+		
Автоматические регуляторы системы отопления	+		
Дроссельные (ограничительные) диафрагмы	+		
Элеваторы системы отопления		+	

Заключение комиссии:

Ограничительные устройства

+	установлены и опломбированы
	не установлены и не опломбированы

Система теплопотребления

+	гидравлически отрегулирована
	не отрегулирована

Требование п. 11.5.2 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, **выполнено**. Значение показателя наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя $K_{гидр}$ определяется равным 1.

Подписи членов комиссии:



Исламгулова С.А.
(подпись)
Васильев С.А.
(подпись)
Маркина М.А.
(подпись)

Исламгулова С.А.
(ФИО)
Васильев С.А.
(ФИО)
Маркина М.А.
(ФИО)