

Акт
проверки (осмотра) запорной арматуры,
наличия пломб и теплоизоляции на трубопроводе в тепловом узле

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 40"
(наименование организации)

г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 1

«18» 06 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии
Начальник ПТО АО «УТС»

Васильев С.А.

(должность)

(фамилия, и.о.)

Члены комиссии
Завхоз МАДОУ «Детский сад №40»
(должность)

Исламгулова С.А.
(фамилия, и.о.)

Ведущий инженер по наладке и испытаниям АО «УТС»
(должность)

Бушманов К.Н.
(фамилия, и.о.)

Старший мастер СГЭ АО «УТС»
(должность)

Маркина М.А.
(фамилия, и.о.)

Составили настоящий акт о том, что
произведен осмотр запорной арматуры, проверка состояния тепловой изоляции
трубопроводов в ИТП и наличия неповрежденных пломб

По результатам произведенного осмотра установлено:

- 1) Запорная арматура в рабочем состоянии, сальниковые уплотнения герметичны;
- 2) Поверхность трубопроводов в тепловом узле выполнена из теплоизоляционного материала. Дополнительной намотки, фиксации стяжками не требуется.
- 3) Пломбы имеются на приборах учета без повреждений.

Система теплопотребления здания готова к отопительному периоду 2026-2027гг. в полном объеме.

Председатель комиссии
Начальник ПТО АО «УТС»

Васильев С.А.

(должность)

(подпись)

(фамилия, и.о.)

Члены комиссии
Завхоз МАДОУ «Детский сад №40»
(должность)

Исламгулова С.А.
(фамилия, и.о.)

Ведущий инженер по наладке и испытаниям АО «УТС»
(должность)

Бушманов К.Н.
(фамилия, и.о.)

Старший мастер СГЭ АО «УТС»
(должность)

Маркина М.А.
(фамилия, и.о.)

(подпись)