

АКТ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ИЛИ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

« 18 » 06 20 26 г.

Внутренняя отопительная система здания

(наименование системы)

МАДОУ «Детский сад №40», Свердловская область г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 1

(наименование объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель **Потребителя**
МАДОУ «Детский сад №40»

Заведующая, Вепрева Т.Н.

(должность, Ф.И.О.)

представитель **Исполнителя**
АО «Управление тепловыми сетями»

Старший мастер СГЭ, Маркина М.А.

(должность, Ф.И.О.)

произвели испытание на герметичность манометрическим методом

(гидростатическим или манометрическим методом)

давлением 0,6 МПа, 6,0 кгс/см² в течение 10 мин.

Падение давления составило 0,0 МПа, 0,0 кгс/см².

Признаков разрыва или нарушения прочности соединений, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры не обнаружено.

Решение комиссии:

Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность.

Представитель **Потребителя**

Вепрева Т.Н.

Представитель **Исполнителя**

Маркина М.А.

