

« 18 » 06 2026 г.

АКТ
проверки работоспособности автоматических регуляторов температуры воды

Потребитель: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 40"

(наименование организации)

Адрес объекта: г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 1

Комиссия в составе:

1. Завхоз	Исламгулова С.А.
	(Ф.И.О., должность, организация)
2. Начальник ПТО АО «УТС»	Васильев С.А.
	(Ф.И.О., должность, организация)
3. Старший мастер СГЭ АО «УТС»	Маркина М.А.
	(Ф.И.О., должность, организация)

провела проверку наличия и работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования

	в наличии согласно проекту, работоспособна	не работоспособна	не предусмотрены проектом, отсутствуют
Автоматические регуляторы системы ГВС			+
Регуляторы температуры теплоносителя в системе отопления			+

Заключение комиссии:

Автоматические регуляторы, автоматическое поддержание заданных параметров температуры, расхода теплоносителя (горячей воды)

	обеспечивают
+	не обеспечивают

Автоматические регуляторы не предусмотрены проектом.

Значение Показателя наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды $K_{\text{регул.темпер}}$ **определяется равным 1.**

Требование п. 11.5.10 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, **выполнено**. Значение показателя наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя $K_{\text{регул.темпер}}$ **определяется равным 1.**

Подписи членов комиссии:

 <u>Исламгулова С.А.</u> (подпись) <u>Васильев С.А.</u> (подпись) <u>Маркина М.А.</u> (подпись)	<u>Исламгулова С.А.</u> (ФИО) <u>Васильев С.А.</u> (ФИО) <u>Маркина М.А.</u> (ФИО)
--	---