

Акт
проверки узла (прибора) учета тепловой энергии,
теплоносителя (горячей воды)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 40"
(наименование организации)

г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 1

«18» 06 2026 г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии

Главный энергетик АО «УТС»
(должность)

Латыпов В.Р.
(фамилия, и.о.)

Члены комиссии

Ведущий инженер по наладке и испытаниям АО «УТС»
(должность)

Бушманов К.Н.
(фамилия, и.о.)

Старший мастер УТОИССО СГЭ АО «УТС»
(должность)

Маркина М.А.
(фамилия, и.о.)

Составили настоящий акт о том, что
произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, и проверка комплектности технической документации.

Перечень установленных контрольно-измерительных приборов

Тип прибора	Заводской номер	Дата поверки прибора	Дата следующей поверки
СПТ 943	1551	25.05.2025	24.05.2029
ПРЭМ-32	099073	24.09.2024	23.09.2028
ПРЭМ-32	102430	15.10.2024	14.10.2028
КТПТР-01	11581/A	26.05.2023	25.05.2027
ТПТ-1-3	3005	17.06.2024	16.06.2028
ЕТWI-15	0050224099	31.03.2023	30.03.2029

По результатам произведенного осмотра установлено узел учета тепловой энергии введен в эксплуатацию в 2006г. соответствует пунктам «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя», утв. ППРФ № 1034 от 18.11.2013г.

Тепловой узел учета тепловой энергии пригоден к эксплуатации в отопительный сезон 2026-2027г.

Председатель комиссии:

Главный энергетик АО «УТС»
(должность)

(подпись)

Латыпов В.Р.
(фамилия, и.о.)

Члены комиссии

Ведущий инженер по наладке и испытаниям АО «УТС»
(должность)

(подпись)

Бушманов К.Н.
(фамилия, и.о.)

Старший мастер УТОИССО СГЭ АО «УТС»
(должность)

(подпись)

Маркина М.А.
(фамилия, и.о.)

